

GMINA BABOSZEWO

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Regon 130378054

NIP 5671790440

Baboszewo, dnia 13 kwietnia 2018 r.

OAiZP.271.2.8.2018

Strona internetowa

www.bip.gminababoszewo.pl

WYJAŚNIENIE Nr 1 **TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OAiZP.271.2.8.2018 pn. „**Wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo - część II**”

Pytanie:

Dotyczy postępowania na: „Przebudowa mostu na drodze gminnej nr 300125W w miejscowości Cywiny Wojskie – zadanie 1”.

Z dołączonych do materiałów przetargowych zdjęć wynika, że istniejący obiekt inżynierski na rzece Dobrzyca jest przepustem, a nie mostem. Czy w związku z tym, w ramach wykonywania projektu przebudowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania przepustu, zamiast mostu, jeśli w ramach wykonywania obliczeń hydrologicznych dla światła obiektu, okaże się, że przepust przejmie wodę miarodajną (stuletnią)?

Odpowiedź:

Istniejący obiekt inżynierski na rzece Dobrzyca jest obiektem mostowym. Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania przepustu, zamiast obiektu mostowego, jeśli w ramach wykonywania obliczeń hydrologicznych dla światła obiektu okaże się, że przepust przejmie wodę miarodajną (stuletnią) i zmiana będzie zgodna z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki