



ZP.271.2.13.2021

Baboszewo, dnia 16.07.2021 r.

Strona internetowa:

1) www.bip.gminababoszewo.pl

2) <https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl>

WYJAŚNIENIE Nr 1

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn. „**dostawa nowego agregatu prądowórczego zabudowanego typu kontenerowego na Stację Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii**”.

1. Pytanie:

Czy wystarczy aby agregat był w obudowie zabudowanej czy ma być to agregat w typowym kontenerze jak w załączonych zdjęciach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obudowa agregatu prądowórczego musi być wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne (obudowa wodoodporna), wykonana z blachy Al-Zn. Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu w typowym kontenerze.

2. Pytanie:

Czy agregat musi spełniać WSZYSTKIE wymienione Dyrektywy i Normy?

Odpowiedź:

TAK.

Z up. Wójta
/-/
mgr Wojciech Wolder
Sekretarz Gminy